



LES PÈRDUES APROXIMADES DEL TRAM SÓN D'UNS **3 M3/H.**



PE100 PN10 D75

LLEGENDA



HIDRANT DE COLUMNNA

LA LONGITUD DEL TRAM DE XARXA AFECTAT ÉS D'UNS **700 ML**

AIGUES D'ARENYS



**P2 – FUITA SECTOR
ARANYÓ**

Escala : s/n

DETECCIÓ DE FUITES AL SECTOR DE CA L'ARANYÓ